

**Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd**

Pismo: RI. 3410/6/2007/9

Ujazd dnia: 2007-04-30

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-04-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Ujazd,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W pkt. 3 SIWZ Zamawiający określił wykonanie podbudowy gr. 7 cm. z tłucznia kamiennego natomiast wg. przedmiarów robót oraz w projekcie budowlanym podbudowa ma być wykonana z betonu asfaltowego. Jaki materiał należy zastosować na podbudowę.

2. W pkt 3 SIWZ Zamawiający określił wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 35 cm wyłącznie z kruszywa łamanego natomiast wg przedmiarów robót oraz projektu budowlanego podbudowa zasadnicza ma być wykonana na gr. 15 cm. z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$ a na grubości 20 cm. z kruszywa łamanego. Jaki materiał należy zastosować.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W pkt. 3 SIWZ Zamawiający podał ogólnikowo opis przedmiotu zamówienia natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy przyjąć według projektu budowlanego i przedmiaru robót i należy skosztorysować według przedmiaru robót tj.

- 1) warstwa gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $RM=2,5$ MPa gr. 15 cm
- 2) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 3) Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 7 cm
- 4) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 6 cm
- 5) Warstwa ścieralna beton asfaltowy gr 5 cm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający