

Tab. nr 1 . Zestawienie obliczeń powietrza wentylacyjnego

1	2	3	4,0	5	6	7	8	9
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kub.	proj. ilość pow.		Krotn. Wymian	Rodz inst.
		F	H	V	nawiew	wywiew	k	
		m2	m	m3	V _N	V _W	wym/h	
					m3/h	m3/h		
O1	SALA KRAWIECKA	40	2,6	102	--	--	0,5	G
O2	MAG. S. KRWAWECKIEJ	19	2,6	49	--	--	0,5	G
O3	MAG. S. KOREKCYJNA	19	2,6	49	--	--	0,5	G
O4	SALA KOREKCYJNA	65	2,6	166	--	--	0,5	G
O5	KOTŁOWNIA	14	2,6	35	--	--	0,5	G
O6	SALA KOUCHENNA	60	2,6	152	--	--	0,5	G
O7	ARCHIWUM	42	2,6	108	--	--	0,5	G
O8	SZATNIA	142	2,6	363	--	--	0,5	G
O9	KLATKA SCHODOWA	30	2,6	77	--	--	0,5	G
O10	POM. GOSPODARCZE	11	2,6	29	--	--	0,5	G
O11	WC M	19	2,6	48	pośrednio	150	3,1	WC
O12	WC D	20	2,6	51	pośrednio	150	3,0	WC
O13	WARSZTAT	39	2,6	101	--	--	1,0	G
O14	SALA KOMPUTEROWA	62	2,6	160	--	--	0,5	G
O15	SALA PLASTYCZNA	61	2,6	157	--	--	0,5	G
O16	MAG. S. PLASTYCZNEJ	18	2,6	46	--	--	0,5	G
O17	SALA ĆWICZEŃ	42	2,6	108	--	--	0,5	G
O18	MAŁY MAGAZYN	4	2,6	9	--	--	0,5	G
O19	SIŁOWNIA	41	2,6	105	--	--	0,5	G
O20	ARCHIWUM	20	2,6	52	--	--	0,5	G
O21	KORYTARZ	41	2,6	105	700 pośrednio z klatki schodowej	pośrednio przez holl	0,5	N1/W1
O22	KLATKA SCHODOWA	183	2,6	469	pośrednio	pośrednio	1,5	N1/W1
O23	HALL	251	2,6	643	900	1300	1,5	N1/W1
					1600	1300+300		

1	2	3	4,0	5	6	7	8	9
101	SALA BIOLOGICZNA	59	3,3	194	750	750	3,9	N1/W1
102	MAG. S. BIOLOGICZNEJ	19	3,3	64	0	0	0,5	G
103	GAB. PIEŁĘGNIARSKI	19	3,3	62	100	100	1,6	N1/W1
104	SALA KLAS I-III	59	3,3	195	750	750	3,8	N1/W1
105	SALA KLAS I-III	58	3,3	192	750	750	3,9	N1/W1
106	SALA JĘZ. ANGIELSKIEGO	59	3,3	196	750	750	3,8	N1/W1
107	SALA KATECHETYCZNA	39	3,3	129	500	500	3,9	N1/W1
108	GAB. PEDAGOGA	20	3,3	65	100	100	1,5	N1/W1
109	GAB. DYREKTORA	18	3,3	59	100	100	1,7	N1/W1
110	SEKRETARIAT	18	3,3	59	100	100	1,7	N1/W1
111	GAB. DYREKTORA	20	3,3	68	100	100	1,5	N1/W1
112	HALL	243	3,3	803	900	900	1,5	N1/W1
113	KL. SCHODOWA	42	3,3	140	350	0	1,5	N1/W1
114	WC M	18	3,3	60	pośrednio	150	2,5	WC
115	WC D	19	3,3	62	pośrednio	150	2,4	WC
116	WC PERSONELU	5	3,3	15	pośrednio	50	3,4	WC
117	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	19	3,3	64	200	200	3,1	N1/W1
118	SALA KLAS I-III	59	3,3	195	750	750	3,8	N1/W1
119	ŚWIETLICA	58	3,3	193	750	750	3,9	N1/W1
120	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	19	3,3	62	150	150	2,4	N1/W1
121	ŚWIETLICA	38	3,3	126	500	500	4,0	N1/W1
122	SALA KLAS I-III	60	3,3	199	750	750	3,8	N1/W1
123	TELEKOMUNIKACJA	59	3,3	194	0	0	0,0	G
124	KORYTARZ	205	3,3	676	900	600	1,3	N1/W1
125	PORTIERNIA	7	3,3	23	0	0	0,5	G
126	ŚLUZA	9	3,3	30	0	0	0,5	G
					9250	8600+650		
201	SALA MATEMATYCZNA	59	3,3	194	750	750	3,9	N1/W1
202	SALA MATEMATYCZNA	60	3,3	197	750	750	3,8	N1/W1

1	2	3	4,0	5	6	7	8	9
203	SALA MUZYCZNA	39	3,3	129	500	500	3,9	N1/W1
204	SALA JĘZ. ANGIELSKIEGO	58	3,3	193	750	750	3,9	N1/W1
205	SALA GEOGRAFICZNA	60	3,3	197	750	750	3,8	N1/W1
206	SALA JĘZ. POLSKIEGO	60	3,3	200	750	750	3,8	N1/W1
207	SALA JĘZ. POLSKIEGO	59	3,3	195	750	750	3,8	N1/W1
209	KLATKA SCHODOWA	44	3,3	145	350	0	1,5	N1/W1
210	WC M	18	3,3	59	pośrednio	150	2,5	WC
211	MAŁY MAGAZYN	4	3,3	13	pośrednio	pośrednio	0,5	G
212	WC D	19	3,3	62	pośrednio	150	2,4	WC
213	PRALNIA	21	3,3	68	pośrednio	pośrednio	0,5	G
214	SALA HISTORYCZNA	59	3,3	195	750	750	3,8	N1/W1
215	BIBLIOTEKA	79	3,3	260	750	750	2,9	N1/W1
216	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	19	3,3	64	150	150	2,4	N1/W1
217	SALA KOMPUTEROWA	59	3,3	196	700	700	3,6	N1/W1
218	SALA CHEMICZNA	61	3,3	200	750	750	3,7	N1/W1
219	MAG. S. CHEMICZNEJ	19	3,3	61	pośrednio	pośrednio	0,5	G
220	KORYTARZ	202	3,3	668	900	600	1,5	N1/W1
					9350	8700+650		