

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
97-200 Tomaszów Maz.  
ul. Barlickiego 23

C	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – INSTALACJA SOLARNA				
C-1	Kolektory słoneczne płaskie szt 8 Producent kolektora: VIESSMANN Typ kolektora VITOSOL 100-F typ SV 1A	VIESSMANN	kpl	1	WG OFERTY
C-2	Regulator Vitosolic 100 typ SD1 + TU SET Vitosolic 100 S D1 PL	VIESSMANN	kpl	1	
C-3	Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS-10	VIESSMANN	kpl	1	
C-4	Naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych poj. 22l	VIESSMANN	kpl	1	
C-5	Zawór do napełniania i opróżniania układów solarnych	VIESSMANN	kpl	1	
C-6	Odpowietrznik automatyczny	VIESSMANN	kpl	1	
C-7	Pompka do uzupełniania układów solarnych	VIESSMANN	kpl	1	
C-8	Płyn do układów solarnych 20 l Tyfokor-HTL	VIESSMANN	kpl	1	
C-9	Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne	VIESSMANN	kpl	1	
C-10	Rurociąg Cu 22		m	70	
C-11	Pojemnościowy podgrzewacz wody Producent zasobnika: WIESSMANN Typ zasobnika VITOCCEL –V100 – CVA 1000 l	VIESSMANN	kpl	1	
C-12	Zabezpieczenie instalacji wodociągowej wody ciepłej / zbiornika / zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Ø 20	SYR	kpl	1	
C-13	Naczynie wzbiorcze przeponowe reflex DE 60	reflex	kpl	1	
C-14	Termomanometr		kpl	1	
C-15	Zawór kulowy c.c.w. Ø 25	Perfexim	szt	1	
C-16	Pompa cyrkulacyjna c.c.w. UP 25-14 /B 80 moc pompy 25 W 1*240 H <sub>p</sub> = 1,0 m.	GRUNDFOS	kpl	1	

D	KOTŁOWNIA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ				
D-1	Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 200 mm		kpl	1	
D-2	Kanał wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 mm		kpl	1	
D-3	Kanał went. Blacha o.c. typ „z” 200x200 L= 7,5 m z kratką nawiewną	Wyk warsztat	kpl	1	
D-4	Obudowa kanału płytą GKF do EI 60 na stelażu		m <sup>2</sup>	5,6	
D-5	Umywalka emaliowana z syfonem	handl	kpl	1	
D-6	Studnia schładzająca z włazem Ø 600		kpl	1	
D-7	Pompa do wody brudnej KP 150	Grundfoss	kpl	1	
D-8	Zawór ze złączką do węża i zaw antyskażeniowym		kpl	1	
D-9	Kratka żeliwna dn 75		kpl	1	
D-10	Rura kan zel 75		m	2	
D-11	Rura kan pcv 50		m	4,5	
D-12	Komin wysokości 14,0 m i średnicy 125 mm. Wkład z blachy kwasoodpornej w komin murowany wewnątrz budynku	MK-ŻORY	kpl	1	
D-13	Detektor gazu DEX1,2 z centralą sterującą MD2 z zaworem szybkozamykającym i sygnalizacją świetlną i akustyczną	GAZEX	kpl	1	
D-14	Przekucia przegród EI 60 +masa HILTI CP601s	HILTI	kpl	10	