

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Barlickiego 23

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

G	INSTALACJA GAZOWA	PRODUCENT	JM	ILOŚĆ	
G-1	Skrzynka na zawór główny, reduktor i gazomierz 2200x1400x 400	WYK.WARSZTAT	kpl	1	
G-2	Redyktor gazu ALSI FE 50 60 m ³ /h		kpl	1	
G-3	Gazomierz G 25 z rejestratorem szczytów CRS-03		kpl	1	dost ZG
G-4	Gazomierz G 6		kpl	1	dost ZG
G-5	Zawór gazowy ø 65		szt	1	
G-6	Zawór gazowy ø 50		szt	3	
G-7	Zawór gazowy ø 40		szt	2	
G-8	Zawór gazowy ø 32		szt	2	
G-9	Zawór gazowy ø 25		szt	3	
G-10	Zawór gazowy ø 20		szt	2	
G-11	Zawór gazowy ø 15		szt	2	
G-12	Zawór szybkozamykający ZB ø 32	Gazex	kpl	2	
G-13	Zawór szybkozamykający ZB ø 50	Gazex	kpl	1	
G-14	Skrzynka na zawór szybkozamykający 300x300x200	Gazex	kpl	1	
G-15	Detektor gazu DEX 12	Gazex	kpl	3	
G-16	Moduł alarmowy MD 2Z	Gazex	kpl	3	
G-17	Sygnalizator optyczny i akustyczny SL-32	Gazex	kpl	3	
G-18	Sygnalizator obecności gazu DK-1.N	Gazex	kpl	2	
G-19	Przewody dla Akt.Syst.Bezpie.Inst.Ggaz. /wg danych prod. systemu GAZEX/		mb	150,0	
G-20	Rura stal Ø100	handl	mb	1,5	
G-21	Rura stal Ø65	handl	mb	1,0	
G-22	Rura stal Ø50	handl	mb	12,0	
G-23	Rura stal Ø40	handl	mb	100,0	
G-24	Rura stal Ø32	handl	mb	85,0	
G-25	Rura stal Ø25	handl	mb	140,0	
G-26	Rura stal Ø20	handl	mb	2,0	
G-27	Rura stal Ø15	handl	mb	5,0	
G-28	Kuchenka gazowa 4-p z piek. elektr.	handl	kpl	1,0	
G-29	Przejście szczelne przez ścianę oddz.poż. CP 601 S HILTI i CP 620 S HILTI		szt	8	
G-30	Przekucia stropów gr 0,3 - 0,025 m ² z osadzeniem tulei		szt	2	
G-31	Przekucia ścian do gr 0, 5 do 0,025 m ² z osadzeniem tulei		szt	8	
G-32	Próby instalacji gazowej		kpl	1	
G-33	Próby akt. syst. bezp. inst. gaz.		kpl	1	
G-34	Czyszczenie rurociągów		m ²	35,0	
G-35	Malowanie rurociągów		m ²	35,0	