

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.**

INWESTOR :

**URZĄD GMINY UJAZD**  
97-225 UJAZD PI. KOŚCIUSZKI 6

ADRES OBIEKTU:

**NIEWIADÓW gm. UJAZD**  
Dz. Nr ewid. 151/1 151/2 Obręb PGR Niewiadów Mącznik

**CZEŚĆ I – PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE**

	NAZWA URZĄDZENIA	ILOŚĆ URZĄDZEŃ	MOC	ZUŻYCIE GAZU	
	<b>BUDYNEK PRZEDSZKOLA</b>		kW	m <sup>3</sup> /h	
1	KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY DLA CO I CWU	1	66	7,0	
2	CENTRALA WENTYLACYJNA – NAGRZEWNICA GAZOWA	1	20	2,1	
3	KUCHNIA REST	1	18	2,0	
4	PATELNIĄ	1	3	0,4	
5	KOCIOŁKI WARZELNE	1	18	2,0	
6	TABORET	1	5	0,6	
7	PIEC KONWEKCYJNY	1	18	2,0	
8	<b>RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA</b>			<b>16,1</b>	

**CZEŚĆ II –ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM**

	NAZWA URZĄDZENIA	ILOŚĆ URZĄDZEŃ	MOC	ZUŻYCIE GAZU	
	<b>BUDYNEK GIMNAZJUM</b>		kW	m <sup>3</sup> /h	
A-1	KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY DLA CO I CUW	1	240	25,0	
A-2	CENTRALA WENTYLACYJNA – NAGRZEWNICA GAZOWA	1	75	7,7	
A-3	KUCHNIE GAZ 4P Z PIEKARNIKIEM	2	2x6	1,3	
A-4	<b>RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA BUDYNKU GIMNAZJUM</b>			<b>34,0</b>	

**OGÓLNE MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA ZAINSTALOWANYCH  
URZĄDZEŃ WYNOŚI 51,1 M<sup>3</sup>/H. PO UWZGLĘDNIENIU WPÓŁCZYNNIKÓW  
JEDNOCZESNOŚCI DZIAŁANIA URZĄDZEŃ MAKSYMALNE GODZINOWE ZUŻYCIE  
GAZU WYNIESIE 25,0 M<sup>3</sup>/H.**

Do zespołu szkolnego doprowadzony jest gaz średniego ciśnienia. Na ścianie budynku znajdują się reduktory R 10, gazomierz G 16 z rejestratorem szczytów i teletransmisją danych.