

SKALA 1:50



LP.	ROZDZIAŁ POMIĘSZCZENIA	ROZDZIAŁ PODŁOG	POM. PODŁOG
1.	ROZDZIAŁ 1		[m ²]
2.	ROZDZIAŁ 2		4,90
3.	ROZDZIAŁ 3		5,30
4.	ROZDZIAŁ 4		4,90
5.	ROZDZIAŁ 5		11,73
6.	ROZDZIAŁ 6		15,87
7.	ROZDZIAŁ 7		5,22
8.	ROZDZIAŁ 8		5,82
9.	ROZDZIAŁ 9		0,62
10.	ROZDZIAŁ 10		5,82
11.	ROZDZIAŁ 11		1,73
12.	POMIĘSZCZENIA		16,65
	OGÓŁEM		133,20

UWAGA:

1. Instalację wykonać z rur z tworzywa sztucznego
2. Instalację prowadzić w brzdach ściennych
3. Przewody CWU i cyrkulacji prowadzić w otulinie POOLflex 445
4. Przewody ZWU prowadzić w osłonie typu peszel
5. Przejścia przez przegrody budowl. zabezpieczyć tulejami ochronnymi i wypełnić pianą montażową
6. Instalację hydrantową w całości wykonać z rur stalowych ocynkowanych

Wojciech Wołnicki <small>ul. Karłowicza 10 61-600 Wągrowiec e-mail: wojciech@wp.pl</small>	
TEMAT	Projekt budowlany wyznacznicy zanieleniu instalacji wodoodpornej i p.pozd dla potrzeb zespołu szkół w Niewiadomie
ORACOWNIA	
INWESTOR	Gmina Uszad Polec Kościuszki 6: 97-225 Uszad, pow. omonsowski woj. łódzkie
LOCALIZACJA	Niewiadom gm. Uszad z ul. ewid. nr 151/1-151/2
INWEST.	Obieg PGR Niewiadom Mazgank
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Wsawiec upr. bud. BP-4A-10220/MZ/79
ASISTENT PROJ.	mgr inż. Wojciech Wołnicki
TYTUŁ RYS.	Instalacja Wodociągowa Wewnętrzna-Rzut Podłazca
DATA	STYCZEŃ 2012r.
SKALA	1:50
NR. RYS.	WK4