

A-12	Odpowietrznik automatyczny	OWENTROP	szt	2	
A-13	Zawór kulowy $\varnothing$ 15	PERFEXIM	szt	2	
A-14	Zawór kulowy $\varnothing$ 80	PERFEXIM	szt	4	
A-15	Zawór kulowy $\varnothing$ 65	PERFEXIM	szt	6	
A-16	Zawór kulowy $\varnothing$ 50	PERFEXIM	szt	8	
A-17	Zawór kulowy $\varnothing$ 32	PERFEXIM	szt	5	
A-18	Zawór zwrotny $\varnothing$ 65	SOCLA	szt	5	
A-19	Zawór zwrotny $\varnothing$ 50	SOCLA	szt	2	
A-20	Zawór zwrotny $\varnothing$ 32	SOCLA	szt	1	
A-21	Filtr siatkowy skośny $\varnothing$ 65	INFRACOR	szt	2	
A-22	Filtr siatkowy skośny $\varnothing$ 50	INFRACOR	szt	1	
A-23	Filtr siatkowy skośny $\varnothing$ 32	INFRACOR			
A-24	Termomanometr tarczowy	Kuj. Fabr. Man.	Szt	8	
A-25	Zawór kulowy $\varnothing$ 15 ze złączką do węża	PERFEXIM	szt	2	
A-26	Automatyczny zawór napełniania instalacji co	SYR	kpl	1	
A-27	Przewód elastyczny $\varnothing$ 15 L = 0,5 M		szt	1	
A-28	Zawór antyskażeniowy. $\varnothing$ 15 251 EA	DANFOSS	kpl	1	
A-29	Rura instalacyjna do co dn 80		mb	8,0	
A-30	Rura instalacyjna do co dn 65		mb	3,0	
A-31	Rura instalacyjna do co dn 32		mb	6,0	
A-32	Rura instalacyjna do co dn 15		mb	1,0	
A-33	Izolacja przewodów w kotłowni		m <sup>2</sup>	2,7	
A-34	Próba instalacji kotłowni		kpl	1	
A-35	Rozruch instalacji 72 godz		kpl	1	
A-36	Czyszczenie rurociągów		m <sup>2</sup>	3,2	

<b>B</b>	<b>CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ZASILANA Z KOTŁA CO</b>				
B-1	Pojemnościowy podgrzewacz wody Producent zasobnika: WIESSMANN Typ VITOCEL -V100 - CVA 300 I	WIESSMANN	kpl	1	
B-2	Zabezpieczenie instalacji wodociągowej wody ciepłej / zbiornika / zawór bezpieczeństwa SYR 2115 $\varnothing$ 15	SYR	kpl	1	
B-3	Naczynie wzbiorcze przeponowe refix GG 12	REFLEX	kpl	1	
B-4	Termomanometr		kpl	1	
B-5	Zawór kulowy c.c.w. $\varnothing$ 25	PERFEXIM	szt	1	
B-6	Zawór kulowy c.c.w. $\varnothing$ 20	PERFEXIM	szt	2	
B-7	Zawór kulowy c.c.w. $\varnothing$ 15	PERFEXIM	szt	2	
B-8	Zawór zwrotny. $\varnothing$ 20	SOCLA	szt	1	
B-9	Filtr siatkowy skośny $\varnothing$ 20	INFRACOR	szt	1	
B-10	Zawór antyskażeniowy. $\varnothing$ 25 251 EA	DANFOSS	szt	1	
B-11	Wodomierz skrzydełkowy $\varnothing$ 15	METRON	kpl	1	
B-12	Manometr 0-1,0 MPa	PERFEXIM	szt	1	
B-13	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 25 oc	HANDL	mb	8	
B-14	Rura instalacyjna do c.c.w. dn 20 oc	HANDL	mb	8	
B-15	Pompa cyrkulacyjna ccw UP20-30/N 150 Grundfos P = 75 W 1 x 230	GRUNDFOS	kpl	1	
B-16	Próba instalacji		kpl	1	
B-17	Izolacja termiczna		m <sup>2</sup>	1,4	