

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny.

III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

mgr inż. Witold Wolnicki
upr. Nr UAN.V.10220/60/92
§4 ust.2, §5 ust.1, §6 ust.1,
§7 i §13 ust.1 pkt 4 lit. c

mgr inż. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specj.
instalacyjno-inżynierii i ochrony środowiska.
- bez ograniczeń, Nr St 398/74, Nr 10220/42/92,
UAN. V.8368/R/7/88, GP.IV.7342/145/92

UWAGA: W dokumentacji określono rodzaj zastosowanych materiałów i typy urządzeń stanowiących wyposażenie projektowanych instalacji.

Przyjęte materiały i urządzenia określają wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiałów i urządzeń są możliwe w wypadku zastosowania urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki reprezentują zaprojektowane materiały i urządzenia. Zmiany na materiały i urządzenia równoważne mogą być dokonane za zgodą inwestora i projektanta.

TBELA 1

	NAZWA URZĄDZENIA	PRODUCENT-DOSTAWCA	JM	ILOŚĆ	UWAGI
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA				
WK-1	Zestaw wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem WS 10.01 Ø 40 klasy C w wykonaniu antymagnetycznym i zaworem antyskażeniowym EA 251 Ø 40		kpl	1	
WK-2	Rura instalacyjna oc dn 65		mb	40,0	
WK-3	Rura instalacyjna oc dn 50		mb	30,0	
WK-4	Rura instalacyjna oc dn 40		mb	10,0	
WK-5	Rura instalacyjna oc dn 32		mb	10,0	
WK-6	Rura instalacyjna oc dn 25		mb	40,0	
WK-7	Rura instalacyjna oc dn 20		mb	15,0	
WK-8	Rura instalacyjna oc dn 15		mb	50,0	
WK-9	Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 32x3,0		mb	250,0	
WK-10	Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 25x2,5		mb	13,5	
WK-11	Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 20x2,25		mb	232,5	
WK-12	Umywalki z baterią stojącą czasową z kpl. wężyków i zaworów ograniczeniem mech. temp do 40 °C i odpływem		kpl	29	
WK-13	Umywalki z baterią stojącą czasową z kpl. wężyków i zaworów ograniczeniem mech. temp do 40 °C i odpływem na stelażu.		kpl	8	
WK-14	Zlewozmywaki z baterią stojącą i odpływem		kpl	1	
WK-15	Zawór spustowy Ø 15		szt	2	
WK-16	Zawór odcinający podpionowy zw Ø 15 z zaworem spustowym		szt	7	
WK-17	Zawór odcinający podpionowy zw Ø 20 z zaworem spustowym		szt	2	
WK-18	Hydranty węglkowe HW-25W-30		kpl	6	