

Tabela nr1. Wykaz pomieszczeń wentylowanych w budynku Przedszkola.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kub.	proj. ilość pow.		Krotn. Wymian	Rodz inst.
					nawiew	wywiew		
					V <sub>N</sub>	V <sub>W</sub>	k	
					m3/h	m3/h	wym/h	
<b>PARTER</b>								
1.	WIATROŁAP	2,92	3,2	9	<b>9</b>	<b>9</b>	1,0	G
2.	HOLL	22,76	3,2	72	<b>150</b>	<b>0</b>	2,0	n/w
3.	KORYTARZ	14,55	3,2	46	<b>150</b>	<b>150</b>	2,0	n/w
4.	KLATKA SCHODOWA	10,17	3,2	32			1,0	G
5.	KORYTARZ	3,29	3,2	10	<b>250</b>	<b>posrednio</b>	2,0	n/w
6.	SALA ĆWICZEŃ	61,91	3,2	195	<b>800</b>	<b>800</b>	4,0	n/w
7.	BIBLIOTEKA	13,90	3,2	44	<b>100</b>	<b>100</b>	2,3	n/w
8.	POM. GOSPODARCZE	3,46	3,2	11	<b>50</b>	<b>50</b>	4,6	n/w
9.	POM. GOSPODARCZE	9,76	3,2	31	<b>50</b>	<b>50</b>	5,1	n/w
10.	SZATNIA	22,03	3,2	69	<b>450</b>	<b>450</b>	6,5	n/w
11.	SZATNIA PERSONELU	12,19	3,2	38	<b>200</b>	<b>posrednio</b>	6,0	n/w
12.	KORYTARZ	8,01	3,2	25	<b>50</b>	<b>50</b>	2,0	n/w
13.	STOŁÓWKA	47,96	3,2	151	<b>800</b>	<b>800</b>	5,3	n/w
15.	WC	8,80	3,2	28	<b>posrednio</b>	<b>200</b>	0,0	wc
	KUCHNIA I ZAPLECZE							
14.	ZMYWALNIA	8,60	3,2	27	<b>170</b>	<b>pośrednio</b>	6,3	n/w
17.	KUCHNIA	30,55	3,2	96	<b>1300-okap 600 went. ogólna</b>	<b>1900-okap 600 went. ogólna</b>	7,8	n/w
18.	PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJEK	5,62	3,2	18	<b>120</b>	<b>pośrednio</b>	6,8	n/w
19.	MAGAZYN WARZYW I JAJEK	5,00	3,2	16	<b>110</b>	<b>pośrednio</b>	7,0	n/w
16.	KORYTARZ	11,30	3,2	36	<b>-</b>	<b>-</b>	0,5	G

[illegible]