

**Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd**

Pismo: RI. 3410/7/2007/4

Ujazd dnia: 2007-07-18

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-07-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Sangrodz Gmina Ujazd,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego studzienki wodomierzowej wraz z armaturą i podanie specyfikacji dotyczącej elementów wbudowanych w studni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Mimo, że upłynął termin składania zapytań do SIWZ informujemy, iż zaprojektowano studnie wodomierzową typową prefabrykowaną z tworzyw sztucznych Ø 1000mm z włazem Ø 600 bez wyposażenia. Wyposażenie zostało opisane w odrębnych pozycjach przedmiaru robót

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający