

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**„Budowę obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym - budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w Gminie Ujazd”,**

**Pytanie nr 1 :**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia zabawowe wykonane z drewna litego na kantówce 10 cm x 10cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenia wykonane były z drewna klejonego warstwowo, toczzonego cylindrycznie, ryflowanego elementy konstrukcyjne z HDPE – polietylenu odpornego na UV, graffiti, uszkodzenia mechaniczne (barwiony w strukturze). Urządzenia montowane w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr (44) 719-21-23 w. 47

Zamawiający

**WÓJT GMINY**

*Włodzisław Goździk*  
Strona 1/2