

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.9.2015/4

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-10-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Remont dróg na terenie Gminy Ujazd w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1: Przebudowa drogi w miejscowości Sangrozd w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi w miejscowości Sangrozd

Zadanie 2: Przebudowa drogi w miejscowości Osiedle Niewiadów

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie 1

1. Czy Zamawiający potwierdza, że projektowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego oraz czy posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na jakich zaprojektowano w/w inwestycje?
2. Czy w ramach wykonywania prac należy wyregulować elementy uzbrojenia terenu znajdujące się w drodze? Prosimy o podanie w przedmiarze ilości i rodzaju tych elementów infrastruktury towarzyszącej jakie należy wyregulować.
3. Znajdująca się przy skrzyżowaniu z DW 713 trylinka jest obramowana krawężnikiem. W przedmiarze nie ma pozycji dot. jego rozbiórki. Czy należy rozebrać ten krawężnik? Jeśli tak prosimy o podanie jego ilości w przedmiarze i określenie miejsca jego odwozu.
4. Z wizji lokalnej wynika, że na części istniejącej drogi istnieje nawierzchnia z żużla wielkopieczowego oraz z kruszywa łamanego. Przedmiar przewiduje tylko roboty ziemne polegające na korytowaniu. Prosimy o dodanie w przedmiarze pozycji odwzorowujących ilości niezbędnych rozbiórek, gdyż są to roboty wymagające większego zaangażowania i nakładu sprzętu niż klasyczne korytowanie w gruncie.
5. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem technicznym podłoże gruntowe stanowią grunty kategorii G-1 i kategorię geotechniczną obiektu określono jako pierwszą? Jeśli tak to prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej wyników badań geologicznych (wraz z odwiertami) potwierdzających tezę zawarte w opisie technicznym dotyczące kategorii gruntu.

Zadanie 2

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie skropienia nawierzchni emulsją asfaltową przed każdą warstwą bitumiczną? Jeśli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do

- przedmiaru, gdyż zdaniem oferenta przewidziane w dokumentacji ilości skropienia są niewystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o dodanie do przedmiaru grubości frezowań nawierzchni jakie są przewidziane do wykonania w ramach w/w inwestycji.
 3. Prosimy o zmianę frakcji kruszywa podanej w przedmiarze, gdyż uziarnienie 0/32 mm jest produkowane przez kopalnie tylko w dużych ilościach na zamówienie. Prosimy o zmianę uziarnienia kruszywa na frakcje powszechnie produkowaną i dostępną tj. 0/31,5 mm.
 4. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem technicznym kategorię geotechniczną podłoża gruntowego obiektu określono jako pierwszą? Jeśli tak to prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej wyników badań geologicznych (wraz z odwiertami) potwierdzających tezę zawarte w opisie technicznym dotyczące kategorii gruntu.
 5. W opisie technicznym oraz w przekrojach konstrukcyjnych przewidziano ułożenie podbudowy BA AC 16P gr 7 cm. W przedmiarze nie występuje tak pozycja. Czy należy wykonać tą warstwę w ramach zadania? Jeśli tak prosimy o dodanie do przedmiaru powierzchni i grubości podbudowy AC16P.

Stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Zadanie 1

1. Tak, zamawiający informuje, że inwestycja mieści się w pasie drogowym oraz na działce stanowiącej własność Gminy Ujazd i posiada prawo do dysponowania gruntem.
2. Istniejące w sąsiedztwie zawory (hydranty) wodociągowe zlokalizowano poza zakresem robót nawierzchniowych.
3. Rozbiórka obramowania trylinki została uwzględniona w ramach pozycji dotyczącej rozbiórki nawierzchni z trylinki (dokonano odpowiedniego zwiększenia).
4. Rozbiórka istniejących tymczasowych warstw z żużla/kruszywa została uwzględniona w pozycji dotyczącej korytowania (została odpowiednio zwiększona średnia głębokość koryta), ponadto wykazano grunt istniejący jako kategorii III-IV.
5. Potwierdzamy że podłoże gruntowe odpowiada kat. G1. Wyniki badań geotechnicznych nie są potrzebne wykonawcom w celu złożenia prawidłowej oferty.

Zadanie 2

1. Skropienie bitumem należy wykonać przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej, niezależnie od tego czy była ona przewidziana w przedmiarze robót.
2. W związku z tym, iż grubość istniejącej warstwy przeznaczonej do rozbiórki jest zróżnicowana i że przed faktycznym rozebraniem nie ma możliwości dokładnego określenia grubości (objętości) frezowania Zamawiający zaleca przyjęcie średniej grubości frezowania około 4 cm.
3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę frakcji kruszyw z 0/32 na 0/31,5.
4. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem technicznym kategorię geotechniczną podłoża gruntowego obiektu określono jako pierwszą. Wyniki badań podłoża gruntowego nie są wykonawcom potrzebne do złożenia prawidłowej oferty.

5. Pierwszeństwo w takiej sytuacji ma projekt budowlany, który określa wszystkie parametry budowanego obiektu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić warstwy nawet gdy zostały one pominięte w kosztorysie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 2015-10-07 do Zamawiającego wpłynęła kolejna prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający posiada SST dotyczące krawężników jakie należy wycenić w ramach w/w zadania? Brak tej specyfikacji uniemożliwia prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia i pozostawia poszczególnym oferentom pewne pole do własnej interpretacji wymagań dla poszczególnych materiałów- przez co oferty złożone w tym postępowaniu mogą być nieporównywalne.

Stanowisko Zamawiającego jest następujące:

1. Zamawiający informuje, iż w dniu 08.10.2015r. zamieścił na swojej stronie internetowej www.ujazd.bip.cc specyfikacje dotyczące krawężników (zadanie 1 i zadanie 2).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 14.10.2015r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.10.2015r. godz. 10:30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

WÓJT GMINY

mgr inż. Artur Pawlak