

Gmina Ujazd  
Plac Kościuszki 6  
97-225 Ujazd

Pismo: RI. 3410/1/2008/6

Ujazd dnia: 2008-03-17

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-03-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wykno -Zaosie Gmina Ujazd,**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca :**

1. W punkcie 3 projektu budowlanego zadania pt. "Projekt zagospodarowani terenu skala 1: 500 arkusz 1" wykonane jest obejście dwóch drzew - lip- każda o średnicy powyżej 50 cm projektowany wodociąg jest niemożliwy do poprowadzenia pomiędzy obłem drzewa a asfaltem z zachowaniem dopuszczalnych odległości pomiędzy drzewem, projektowanym wodociągiem i asfaltem. prosimy o rozwiązanie problemu.
2. Na trasie wodociągu, od strony włączenia w miejscowości Zaosie, w odległości 30 m od ogrodzenia betonowego istnieje słup okraczny telefoniczny. w dokumentacji nie został oznaczony. Pytanie brzmi: czy jest to słup czasowy, czy jest przeznaczony do demontażu, jeśli tak, to czy jest na to zgoda gestora urządzenia? Prosimy o rozwiązanie problemu.
3. Projektowany wodociąg prowadzony jest w uprawach rolnych. Pytanie brzmi ; Kto ma płacić rolnikom odszkodowania za zniszczone uprawy rolne?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Pytanie 1

Odcinek wodociągu wzdłuż gminnej drogi asfaltowej zaprojektowany jest w wykopach szalowanych, a na odcinku przedmiotowych dwóch drzew ułożenie sieci zaplanowane jest w wykopie ręcznym. Obydwie pozycje są ujęte w kosztorysie nakładczym.

Pytanie 2

Na projekcie budowlanym wodociągu są zaznaczone wszystkie istniejące słupy energetyczne i telefoniczne i słupy te nie kolidują z trasą projektowanego wodociągu

Pytanie 3

Projektowany wodociąg na całym odcinku zaprojektowany jest w pasie drogowym drogi gminnej. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zaosie zlokalizowane jest po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej. W związku z czym zachodzi konieczność przejścia wodociągu pod droga wojewódzką. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wchodzenia z inwestycją na tereny prywatne, a co za tym idzie wypłaty odszkodowań za zniszczone uprawy. Jedyne w miejscu przewiertu pod droga wojewódzką włączenie do istniejącej sieci wodociągowej następuje w działce prywatnej. Za ewentualne szkody wyrządzone przewiertem odpowiada wykonawca i ponosi koszty.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

(-) Wójt Gminy Ujazd