



**MAZOWIECKI OPERATOR  
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO**

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź  
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź  
tel. 042 675 91 00, fax 042 679 13 77

**Dział Sieci Wysokiego Ciśnienia**  
ul. Krakowskie Przedmieście 112,  
97-300 Piotrków Tryb  
tel. (44) 647 07 79; 649 54 52 wew. 113  
fax (44) 649 54 52 wew.208

WODMAR  
Marianna Jakubiec  
ul Kostromska 66/26  
97-300 Piotrków Trybunalski

Wasz znak:  
Nasz znak: LTW/ 41 /2008

Piotrków Tryb. 26.02.2008r.

Dot.: uzgodnienia kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 z projektowanym wodociągiem w pasie drogi nr dz. 137 w miejscowości Wykno – Zaosie gm. Ujazd

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 25. 02. 2008 r. MOSD Sp. z o.o. O/ZG Łódź Dział Sieci Wysokiego Ciśnienia informuje, że uzgadnia projekt skrzyżowania wodociągu z gazociągiem w/c DN 200 PN 4.0 MPa relacji Tomaszów Maz – Koluski na niżej wymienionych warunkach zgodnie z PN-91/M-34501:

1. W miejscu skrzyżowania projektowany wodociąg należy ułożyć pod gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 PN 4.0 MPa zgodnie z załączonym i uzgodnionym profilem,
  2. Miejsce skrzyżowania należy oznakować poprzez ułożenie nieprzerwanego ciągu kolorowej folii ułożonej nad projektowanym wodociągiem na długości 10,00 m w każdą stronę od miejsca skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia,
  3. Odległość pionowa między zewnętrzną ścianą rury osłonowej a zewnętrzną ścianą istniejącego gazociągu w/c DN 200 nie może być mniejsza niż 0.20 m i wynosi 0.40 m,,
  4. W miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem w/c na projektowanym wodociągu należy założyć stalową rurę osłonową o długości co najmniej 12.0 m po 6 m w każdą stronę mierząc prostopadle od osi gazociągu. Końce stalowej rury osłonowej należy uszczelnić,
  5. Kąt skrzyżowania projektowanego wodociągu z gazociągiem w/c DN 200 nie może być mniejszy niż 60°,
  6. W strefie ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia nie można wprowadzać sprzętu ciężkiego i składować materiałów, roboty należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Działu Sieci Wysokiego Ciśnienia. Strefa ochronna wynosi 15.00 m na stronę licząc od osi gazociągu wysokiego ciśnienia,
  7. O terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem Dział Sieci Wysokiego Ciśnienia ul. Krakowskie Przedmieście 112 Piotrków Trybunalski 97-300 celem wyznaczenia nadzoru. Pisemne zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:
    - numer uzgodnienia,
    - telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,
    - numer konta bankowego, Regon, NIP.
- Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku o daty wystawienia.

Załączniki :

- uzgodniony PT.

Z poważaniem

**KIEROWNIK  
Dział Eksploatacji Stacji Gazowych  
i Gazociągów Wysokiego Ciśnienia**

**Karol Papiernik**

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**