

Ujazd, dn. 2010-07-09

WÓJT GMINY
UJAZD

Nasz znak: 70202/34/2010

Pan/Pani :

**Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd.**

W związku z Pana (i) wnioskiem z dnia 2010-07-06 wyrażam zgodę na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej nieruchomości położonej w miejscowości **Zaosie, nr ew. działki 170/2 Obręb Zaosie w/g** załącznika graficznego po spełnieniu następujących warunków:.

1. **Wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. (Art.29a Ustawy Prawo Budowlane.**
 - Należy zaprojektować przyłączy do projektowanej na tym odcinku gminnej sieci wodociągowej o średnicy 100 mm usytuowanej w działce nr ew.38 stanowiącą własność wnioskodawcy. Odcinek przyłącza usytuowany w działce nr ew. 38 należy wykonać rurą o średnicy 80 mm poprzez zasuwę 80 mm usytuowaną bezpośrednio za miejscem włączenia. Odcinek przyłącza z działki nr 38 do budynku wykonać przewodem PE o średnicy 40 mm poprzez zasuwę 40 mm umieszczoną bezpośrednio za redukcją 80/40/80 mm. Na końcu odcinka przyłącza o średnicy 80 zaprojektować hydrant umożliwiający płukanie przyłącza. Do pomiaru ilości zużytej wody należy zastosować wodomierz skrzydełkowy o średnicy 20 mm do zimnej wody usytuowany w studziencie wodomierzowej lub w budynku w miejscu zabezpieczonym przed zamarzaniem. Za wodomierzem patrząc od strony przyłącza należy przewidzieć zawór przeciwskażeniowy oraz zawory odcinające po obu stronach wodomierza.
 - Projekt uzgodnić w Urzędzie Gminy w Ujeździe
 - Projekt uzgodnić w ZUD..

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek urządzeń czerpalnych przed wodomierzem.

Zabrania się łączenia w jakikolwiek sposób gminnej sieci wodociągowej z instalacją zasilaną z własnego ujęcia wody, jeżeli takie występuje.

2. **Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy:**
 - Zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Niewiadowie o terminie włączenia do sieci z wyprzedzeniem 7 dni
3. **Włączenie przyłącza do sieci można wykonać pod nadzorem pracowników ZGKiM w Niewiadowie po uiszczeniu opłaty przyłączeniowej określonej w taryfie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Ujazd. Teren inwestycji w trakcie wykonywania robót należy oznakować, aby nie powodować zagrożenia dla osób trzecich. Przed zasypaniem wodociągu należy uzyskać akceptację poprawności wykonania robót przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie. Po wykonaniu przyłącza należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej i 2 egz. dokumentacji inwentaryzacji przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy.**
4. **Po wykonaniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu istniejącego.**
5. Podpisać Umowę na dostawę wody z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie nr tel. 719-31-50 lub 51
6. Powyższe prace należy wykonać na własny koszt.
7. Za wszelkie szkody powstałe przy realizacji inwestycji odpowiada inwestor.
8. *Ważność warunków ustala się na okres 1 roku od daty wydania*

WÓJT GMINY

mgr inż. Włodzimierz Goździk

Otrzymują:

- a/a
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Sprawę prowadzi Ryszard Kobiela
tel 044 719 21 23 w 29