

Gmina Ujazd  
Plac Kościuszki 6  
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.1.2013/5

Ujazd dnia: 2013-02-15

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-02-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **„Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Zaosie”**,

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

Brakuje następujących danych:

1. Rysunków : sceny (podano tylko powierzchnię 13,78 m<sup>2</sup>), schodów drewnianych (podano tylko komplet)
2. Rodzaj okleiny ściiennej winylowej do kuchni wraz z zapleczem oraz toalet i pomieszczenia socjalnego.

*Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:*

**Odp. 1** Scenę należy wykonać na konstrukcji szkieletowej spełniającej warunki sztywności i nośności na obciążenie użytkowe  $q_k=2$  kN/m<sup>2</sup>. Pokrycie stanowić mają deski drewniane z drewna dębowego bądź jesionowego montowane na pióro-wpust, cyklinowane (gr. zależy będzie od nośności elementów - rozstaw elementów wsporczych itd.). Schody drewniane z drewna tej samej klasy co podłoga sceny, z podstopnicami. Od frontu scenę należy także zabudować boazerią drewnianą - gatunek drewna zgodny z podłogą. Całość wykończona rozpuszczalnikowym lakierem do parkietu o niskich naprężeniach powierzchniowych do podłóg parkietowych i drewnianych o wysokich wymaganiach, które podlegają dużym zmianom wymiarowym spełniającym kryteria preparatów stosowanych do podłóg do sal gimnastycznych i sportowych. Warstwy zgodnie z zaleceniami producenta preparatów.

**Odp. 2** Okładziny ściienne winylowe wskazane w przedmiarze robót w całej ilości wykładziny należy zastąpić produktem równoważnym - płytkami ceramicznymi ściennymi gat. I o wym. 30x60 cm, do zastosowania wewnątrz, o powierzchni szkliwionej. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ujazd.bip.cc](http://www.ujazd.bip.cc)

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr (044) 719-2123 w.47.

Zamawiający:

Wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ujazd

(-) mgr Cecylia Szymańska