

Oznaczenia:  
N - układ nawiewny z centralą nawiewną podwieszaną typu SPS-1(50) z tłumikami akustycznymi 1400 m3/h, 400V, Q=ok. 18,1kW, Ns=ok. 0,55kW  
AGW - aparat grzewczo - wentylacyjny z komorą czepną np. Flowair typ LEO KMFS, 1000 m3/h, 230 V, 92 W  
KN - kratka nawiewna  
ZN - zawór nawiewny (anemostat)  
KW - dopływ powietrza wewnętrzznego  
NP - nawiewniki powietrza  
WM - wyciąg miejscowy z okapani  
W - układ wywiewny z sali wielofunkcyjnej  
W1 - wyciąg ogólny z rejonu kuchni  
W2 - wyciąg z zaplecza kuchni  
W3 - wyciąg ze zmywalni  
ZW - zawór wywiewny  
Ws1-Ws3 - wyciągi z pomieszczeń sanitarnych  
P - przepustnica z silownikiem elektrycznym

Nazwa obiektu	Budynek świetlicy wiejskiej - instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru		
Miejscowość	Zaosie dz. nr ewid. 170/2 gmina Ujazd		
Skala	1:100	Data opracow.	XI 2010
Nr rysunku	S4	Nr strony	15
Projektant:	mgr inż. Paweł Pająk		
	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk		

