

**Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd**

Pismo: RI. 3410/3/2008/5

Ujazd dnia: 2008-05-09

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa i rozbudowa budynku GZOZ w Ujeździe - Ośrodek Zdrowia w
Niewiadowie,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST14 wykładziny rulonowe PCV mają być homogeniczne oraz czy mogą być inne gramatury całkowite wykładziny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że do wyceny Oferenci powinni przyjąć wykładziny homogeniczne (jednowarstwowe) o gramaturze nie wyższej niż 2750 gr/m²

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający