

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI.271.1.8.2013/3

Ujazd dnia: 2013-08-30

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-08-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wymiana złoża filtracyjnego w odżelaziaczach na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Tobiasze gmina Ujazd.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy dopuszcza się zastosowanie innego złoża katalitycznego będącego rudą manganu o parametrach zbliżonych do złoża Defeman. W załączeniu karta katalogowa złoża filtracyjnego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Karta katalogowa załączona do pytania (stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego pisma) nie zawiera wszystkich parametrów proponowanego złoża, a inne podane nie są równoważne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Zatem nie dopuszcza się zastosowania proponowanego złoża.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający:

.....