

O D P O W I E D Ź **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-06-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa Hali Sportowej wraz z centrum dydaktycznym oraz kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Ujeździe,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zamawiający w poz. 101 i 112 kosztorysu opisuje nawierzchnię sportową na bieżnię i rozbieg do skoku w dal jako nieprzepuszczalną dla wody , grub. 20mm z certyfikatem IAAF typu np. Polytan WS. Opis ten po pierwsze nie koresponduje z danymi zawartymi w projekcie , poza tym Polytan WS jest nawierzchnią przepuszczalną dla wody, a odpowiednikiem nieprzepuszczalnej nawierzchni może być np. Polytan M. Jednocześnie przy gr. 20mm takiej nawierzchni nie ma ona nic wspólnego z certyfikatem IAAF. Jaki rodzaj lub typ nawierzchni przewiduje Zamawiający na bieżni i skoczni w dal?
2. Zamawiający w poz. 72 przewiduje wykonanie nawierzchni typu Polytan WS gr. 20mm, która to nawierzchnia ma gr. optymalną 13mm. Ponieważ grubość nawierzchni jest jej czynnikiem cenotwórczym , proszę o odpowiedź : Czy grubość nawierzchni musi mieć 20mm?
3. Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiegu do skoku w dal z nawierzchnią posiadającą certyfikat IAAF , jednak w kosztorysie nie uwzględnił deski odbiciowej do skoku w dal , a przy projektowanej długości rozbiegu również do trójskoku. Naszym zdaniem przy powyższych założeniach należałoby uwzględnić przynajmniej trzy profesjonalne deski odbiciowe chociaż ze znakiem bezpieczeństwa. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie takich desek do skoku w dal lub trójskoku?
4. Czy na pewno Zamawiający przewiduje dostawę wózka do kredowania linii - ponieważ przy trawie syntetycznej jest on zbędny?

5. Jaką trawę należy kalkulować przy boisku do piłki nożnej i do piłki ręcznej - z włóknem monofilowym czy fibrylizowanym ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1.

Na bieżni i rozbiegu do skoku w dal należy wykonać nawierzchnię sportową bezspoinową poliuretanową grubości 14 cm nieprzepuszczalną dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywaną bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z asfaltobetonu służącą do pokrywania nawierzchni i bieżni lekkoatletycznych, z parametrami technicznymi nie gorszymi od nawierzchni np. typu Polytan M, Conipur M, Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i certyfikat IAAF

Ad.2

Na boisku do siatkówki należy wykonać nawierzchnię sportową poliuretanową gr 13 mm, typu spray o zwartej strukturze, przepuszczalną dla wody, o parametrach nie gorszymi od nawierzchni np. typu Polytan WS, Conipur M.

Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i certyfikat IAAF

Adn. 3

Do kosztów wykonania rozbiegu do skoku w dal należy doliczyć 3 komplety belek do skoku w dal i trójskoku z certyfikatem IAAF (kompletne). W skład zestawu ma wchodzić : skrzynka do mocowania belki (ocynkowana), rurki drenażowe do montażu pod skrzynką, wkład drewniany do skrzynki drewniany pokryty laminatem (2szt - deska profesjonalna z plasteliną i treningowa bez plasteliny).

Adn. 4

W związku z tym, że na boisku piłkarskim i do piłki ręcznej przewidziano nawierzchnię z trawy sztucznej, nie należy kosztorysować i doliczać do ceny ofertowej wózka do kredowania linii.

Adn. 5

Na boisku do piłki nożnej należy przewidzieć trawę syntetyczną z włóknem monofilowym, na boisku do piłki ręcznej włókno fibrylizowane

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający