



Oznaczenia aparatów	Q1	F1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenia zacisków				L1	L1	L2	L3	L1	L2
Opis	Wyłącznik Główny	Ochronnik napiecia	Sygnalizacja kontroli Faz	Obwód oświetleniowy nr 1	Obwód oświetleniowy nr 2	Obwód oświetleniowy nr 3	Obwód oświetleniowy nr 4	Obwód oświetleniowy nr 5	Obwód oświetleniowy nr 6
Moc	21 545 W			200 W	160 W	525 W	480 W	640 W	900 W
Długość kabla									
Przekrój kabla	4x16 mm2			3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2
Typ kabla	YKYS			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

