

PRO - KAT

mgr inż. Konrad Toczyński



ul. Wodna 35
97-500 Radomsko



tel/fax: 044 / 682 44 37
mobil: 0602 57 88 24



e-mail: konradtoczynski@pro.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I SANITARNEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI : *Niewiadów (Osada),
dz. nr 1/40, obręb Niewiadów - Mącznik*

INWESTOR : *Gmina Ujazd
Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd*

Projektant

mgr inż. Joanna Bus-Pluta

Upr. insp. nadzoru i projektant

w zakresie sieci i inst. sanitarnych

Upr. GP. IV. 7342/30/92

97-500 Radomsko, ul. Chłodna 9b

tel. 044/683-71-28

Projekt opracowało w biurze:

*Asystent
Projektował:*

PRO- KAT Konrad Toczyński
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35

mgr inż. Konrad Toczyński

Upr. bud. UAN IV 7342/30/91

spec. instalacyjno – inżynierska

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Spis treści:

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis do projektu zagospodarowania działki
4. Opis techniczny
 - I Podstawa opracowania
 - II Przyłącze wodociągowe
 - a) Układanie rur wodociągowych
 - b) Próby płukanie i dezynfekcja
 - c) Oznakowanie uzbrojenia
 - d) Zabezpieczenie antykorozyjne
 - III. Przyłącze kanalizacyjne
 - a) Studnie rewizyjne
 - b) Kolizje
 - c) Wytrzymałość rur
 - d) Wykopy, odwodnienie, zasypka
 - e) Zabezpieczenie antykorozyjne
 - f) Próba szczelności kanału

Część rysunkowa

Projekt zagospodarowania działki – mapa syt.-wys. 1:500 - rys. 1

Profil podłużny wodociągu 1:100/1:500 - rys. 1

Profil podłużny kanału 1:100/1:500 - rys. 3

kwiecień 2013

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa	
2. Spis zawartość opracowania	- 2
3. Opis do projektu zagospodarowania działki	- 3
4. Opis techniczny	- 4
I. Podstawa opracowania	- 4
II. Przyłącze wodociągowe	- 4
a) Układanie rur wodociagowych	- 4
b) Próby płukanie i dezynfekcja	- 4
c) Oznakowanie uzbrojenia	- 4
d) Zabezpieczenie antykorozyjne	- 4
e) Roboty ziemne	- 5
III. Przyłącze kanalizacyjne	- 5
a) Studnie rewizyjne	- 5
b) Kolizje	- 5
c) Wytrzymałość rur	- 5
d) Wykopy , odwodnienie , zasypka	- 5
e) Zabezpieczenie antykorozyjne	- 6
f) Próba szczelności kanału	- 6
WSPÓŁCZESNE ZUD	6a
5. Informacja BIOZ	- 7
6. Oświadczenie projektanta	- 8
7. ZAŁĄCZNIKI	9-13

Część rysunkowa

Projekt zagospodarowania działki – mapa syt.-wys.	1 : 500	- rys. 1	14
Profil podłużny wodociągu	1 : 100/ 1 : 500	- rys. 2	15
Profil podłużny kanału	1 : 100/ 1 : 500	- rys. 3	16
Projekt zbiornika ścieków	1: 50	- rys 4	17

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

INWESTOR: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
OBIEKT: Przyłącza wod - kan
ADRES OBIEKTU: Świetlica wiejska,
dz. nr 1/40, Niewiadów (Osada), obręb PGR Niewiadów - Mącznik

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi:

1. aktualna mapa d. c. projektowych
2. pomiary w terenie
3. ustalenia z inwestorem

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

- 2.1. Wykonano wykop głębokości 1.60 m. i stwierdzono grunt jednorodny, piasek drobny mało wilgotny w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia $I^n = 0.30$.
Nie stwierdzono w wykopach wody gruntowej, wobec czego powyższe dane pozwalają określić, że są to proste warunki gruntowe.

4. Strefy położenia działki:

- I wiatrowa
- I śniegowa
- II gruntowa
- III klimatyczna

UWAGI KOŃCOWE:

Wytyczenie przyłącza w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie. Materiały zastosowane do wykonania przyłącza powinny posiadać atesty i odpowiadać wymogom obowiązujących norm. Zmiany w projekcie zagospodarowania działki-terenu, wykraczające poza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane przez Urząd jest niedopuszczalne. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Opracował:

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. UAN IV 7342/30/91

Upr. do projektowania, kierowania
nadzorowania robót w zakresie sieci i
instal. wod.-kan. CO, wentylacji i gazu

mgr inż. ROBERT KOSELA
Upr. bud. nr 10-19, Upr. bud. nr 9/01/WŁ

mgr inż. Joanna Lus-Pluta
Upr. insp. nadzoru i projektant
w zakresie sieci i instal. sanitarnych
Upr. GP. IV 7342/304/92i/3/92
97-500 Radomsko, ul. Chłodna 9b
tel. 044/683-71-28

OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Św. Antoniego 41

I. Podstawa opracowania

- 1/ mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500
- 2/ pomiary w terenie
- 3/ uzgodnienia z Inwestorem

II. Przyłącze wodociągowe

Projektowane przyłącze wodociągowe $L_c=58,12$ wykonać przy użyciu rur PE 40 mm. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej 160 mm wykonać poprzez zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem przy użyciu kształtek z żeliwa ciągliwego i kształtek przejściowych stal – PE. Elementy żeliwne i stalowe zabezpieczyć przed korozją. W budynku w kotłowni zamontować wodomierz np. typu WS 20 produkcji: Zenner Polska Sp. z o.o. Fabryka Wodomierzy ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa. Za wodomierzem zgodnie z normą PN-92/B-01706/Az:1999 przewidziano obligatoryjne zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem projektując: zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru klasy EA 271 (ochrona przed płynami kategorii 2) prod. Danfoss. Dodatkowo przewidziano dwie zasuwę odcinające 40 mm. Po wykonaniu próby ciśnieniowej przyłącze należy przepłukać i zdezynfekować wodnym roztworem podchlorynu sodu.

a) Układanie rur wodociągowych

Przyłącze wodociągowe zostało zaprojektowane na działce Inwestora (działka nr 1/40,). Rurociąg został zaprojektowany z rur PE SDR 11 40 mm $L=58,12$ m. Nominalne ciśnienie zaprojektowanych rurociągów PN 10. W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, rurociągi układać na gruncie rodzimym. W przypadku przegłębienia wykopu, wystąpienia rumoszy, skał, glin rurociągi układać na ubitej podsypce piaszkowej grubości 20 cm. W przypadku wystąpienia torfu, należy go wybrać do gruntu stałego, a wykop wypełnić ubitym piaskiem. Rurociągi układać równolegle do terenu. Minimalne zagłębienie 1,5 m ppt. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, poprzez hydranty ppoż. Zmiany kierunku sieci wodociągowej oraz odgałęzienia pod hydranty zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturą i kształtkami żeliwnymi stosować bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego należy oddzielić od rurociągu grubą folią PCV.

b) Próby, płukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu przyłączy wodociągowych, należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej, wodociąg zainwentaryzować przez służbę geodezyjną i zasypać. Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725. Przyłącza przed oddaniem do eksploatacji należy wydezynfekować roztworem wody i podchlorynu sodu w ilości 100 mg Cl/m^3 wody i pozostawić na 24 godziny. Następnie wodociąg wypłukać do zaniku zapachu chloru, a wodę poddać badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod względem przydatności do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcję wykonać zgodnie z PN- 64/B-10791.

c) Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwę wodociągowe należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700. Zasuwę wodociągowe należy starannie konserwować, sprawdzać ich działanie i utrzymywać w sprawności technicznej. Trasę wodociągu należy oznakować wykrywalną taśmą lokalizacyjną.

d) Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe ułożone w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją. Zabezpieczenia przed korozją wykonać w następujący sposób: elementy stalowe dokładnie oczyścić z korozji na oczyszczone elementy nałożyć podkład asfaltowy z roztworu asfaltu ponaftowego I W-100 oraz benzyny w stosunku 1:3 na wyschnięty podkład nałożyć pierwszą warstwę powłoki asfaltowej, na warstwę powłoki nałożyć welon szklany, na welon szklany nałożyć warstwę asfaltu

e) Roboty ziemne

Pod przyłącze wodociągowe wykonać wykopy wąsko-przestrzenne z umocnieniem ścian palami lub wypraskami. W miejscach trudno dostępnych jak drzewa, znaki osnowy geodezyjnej, słupy linii energetycznych i podobnych, wykopy wykonywać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian wykopów.

Ziemię z wykopów należy tak odkładać, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazła się w ponownie w części wierzchniej.

Rurociąg zasypywać co 20 cm z ubijaniem gruntu zagęszczarką.

Dojścia do zagród podczas robót ziemnych wykonać przy pomocy mostków drewnianych z barierkami ochronnymi.

Wykopy zabezpieczyć ogrodzeniem, a na noc zapewnić odpowiednie oświetlenie.

Podczas robót ziemnych należy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury /Dz.U.nr.47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 r./ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.

III. Przyłącze kanalizacyjne

Zaprojektowane przyłącze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie ścieków bytowo –gospodarczych z działki Inwestora.

Kanał posadowiony jest na głębokości 1,35-1,5 m p.p.t.

Przyłącze włączono do projektowanego zbiornika bezodpływowego 10 m³ z rur PCV Ø160 mm. Projektowany kanał o długości L= 23,15 m wykonać z rur PCV φ 160 x 4,7 mm, kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi i położyć ze spadkiem jak 1,5% w kierunku zbiornika ścieków (spadek jednostajny) na podsypce piaskowej grubości minimum 10cm.

Wykopy wąskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi warunkami BHP.

Nie należy stosować rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego .

Rury powinny odpowiadać normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C- 89205.

Przy budowie stosować się do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej z rur PCV oraz do Wytocznych montażu kanalizacji zewnętrznej z PVC wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliwicach.

a. studnie rewizyjne

Na przyłączy kanalizacyjnym wykonać szczelne studnie rewizyjne zlokalizowane na działce Inwestora w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Przewiduje się studnie okrągłe z kręgów betonowych o średnicy φ 1,20 m z włączami żeliwnymi typu ciężkiego wg PN-87/H-7405/2 (typ D-40 T) .

W studniach zamocować stopnie złączowe oraz wyrobić kinety. Przy stosowaniu rur z PCV kinety w studzienkach wykonać z rur połówkowo ściętych .

W miejscach przejść przez ściany betonowe studni należy stosować przejścia szczelne tulejowe z uszczelnieniem gumowym (króćce GE,GA i GZ).

b. kolizje

Istnieje możliwość występowania nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, dlatego bezpośrednio przed rozpoczęciem robót należy upewnić się czy nie ma innych przewodów .

Rurociągi krzyżujące się z projektowanym kanałem należy zabezpieczyć przez podwieszenie lub podparcie.

Konstrukcje wsporne należy pozostawić w wykopie.

c. wytrzymałość rur

Rury kanałowe PVC typ S mają grubość ścianki zapewniającą wytrzymałość na działanie nacisków statycznych i dynamicznych . Przy obliczeniu dopuszczalnych obciążeń taborem ruchomym i zasypką posłużono się Instrukcją Projektowania i Odbioru Rur Kanalizacyjnych PVC „Gamrat” Jasło .

d. wykopy, odwodnienie , zasypka

Ze względu na uzbrowienie terenu na całej długości przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne, z umocnieniem wykopu szalunkiem kroczącym o szerokości ok. 1,20 m na kanale (w miejscu montażu studni odpowiednio poszerzony).

Przy prowadzeniu wykopów nie wolno przekraczać projektowanej głębokości wykopu.

Wykop powinien posiadać przejścia dla pieszych oraz powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m a w nocy oświetlony światłem ostrzegawczym.

Roboty ziemne przy układaniu rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych przewiduje się pompowanie wody pompami bezpośrednio z wykopu.

W gruntach spoistych należy wykonać pod kanał podsypkę piaskową grubości 20 cm. Powierzchnia zagęszczonego piasku powinna mieć dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowić podłoże nośne dla rury kanałowej. Ułożony odcinek kanału wymaga zastosowania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej do wysokości 10 cm ponad wierzch rury z obustronnym podbiciem piaskiem zagęszczonym, a w końcowej fazie obsypkę uzupełnić do 30 cm nad rurę. Zasypkę zagęścić do wsp. zagęszczenia $I_s = 90\%$. Wykop zasypywać warstwami 30 cm z zagęszczaniem mechanicznym.

W obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonywać ręcznie.

Przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z wykopów.

Po wykonaniu kanału odtworzyć wjazdy, teren budowy uporządkować i oddać jak w stanie pierwotnym.

Przejdzie pod ulicą wykonać metodą przecisku z zastosowaniem rur ochronnych.

e. zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpieczyć wg normy PN-61/B-06253 „Warunki wykonania ochrony w środowisku agresywnym wód gruntowych”. Zabezpieczenie to wykonać w postaci powłoki ochronnej składającej się z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych podłoży wilgotnych i suchych. Na warstwę podkładową nałożyć powłokę asfaltu izolacyjnego.

f. próba szczelności kanału

Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.

Podstawowe wymagania to :

- przygotować odpowiednio odcinek kanału między studzienkami
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studziencie położonej wyżej, w czasie :
 - a. 30 min na odcinku o długości do 50 m.
 - b. 60 min na długości ponad 50 m.
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

Opracował:

mgr inż. Konrad Toczyński

Upr. bud. UAN.V. 7342/30/91



Upr. do projektowania, kierowania
nadzorowania robót w zakresie sieci i
instal. wod.-kan. CO, wentylacji i gazu

mgr inż. ROBERT KOSELA

Upr. bud. nr 103/98, Upr. bud. nr 9/02/WŁ

Niewiadów 2013 przyłącza wod-kan całość
współrzędne punktów

"X"	"Y"	
5720988.46	7424274.60	D
5721041.46	7424287.83	B
5721042.31	7424284.44	A

5721023.43	7424276.76	H
5721022.86	7424279.06	G
5721039.63	7424286.34	F
5721040.22	7424283.92	E

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie przyłączy wod - kan

ADRES : Niewiadów (Osada), dz. nr 1/40, obręb Niewiadów - Mącznik

INWESTOR: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki 6
97-225 Ujazd

PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Toczyński
UAN. IV. 7342/30/91

Spis treści:

1. Zakres robót i kolejność realizacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie.
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót.
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót i kolejność realizacji:

Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje przyłącza wod – kan do budynku świetlicy wiejskiej.

Przewiduje się wykonanie przyłączy wod-kan. w następującej kolejności:

- roboty montażowe,
- próba szczelności i wytrzymałości,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace wykonywane będą na działce Inwestora.

3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót

Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, wskazać drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrożeń oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni o numerach telefonów alarmowych, środkach ochrony ppoż. itp.

Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Opracował:

mgr inż. Konrad Toczyński

opr. do projektowania, kierowania
nadzoru nadzoru robót w zakresie sieci i
instal. wod.-kan. CO, wentylacji i gazu


mgr inż. ROBERT KOSELA
Upr. bud. nr 103/98, Upr. bud. nr 9/01/Wł.


Radomsko 25.04.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oświadczam, że **projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do działki 1/40, obręb Niewiadów - Mącznik w miejscowości Niewiadów (Osada)** wykonany dla inwestora: **Gmina Ujazd**, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celów, którym ma służyć .

Projektant:


mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. UAN IV 7342/304/91


mgr inż. Joanna Bus-Pluta
Upr. insp. nadzoru i projektant
w zakresie sieci i inst. sanitarnych
Upr. GP. IV. 7342/304/92i/3/92
97-500 Radomsko, ul. Chłodna 9b
tel. 044/683-71-28

Upr. do projektowania, kierowania
nadzorowania robót w zakresie sieci i
instal. wod.-kan. CO, wentylacji i gazu


mgr inż. ROBERT KOSELA
Upr. bud. nr 103/98, Upr. bud. nr 9/01/WŁ

Piotrków Tryb., dnia 24.IV. 1991 r.

(pieczęć)

Nr UAN.IV.7342(30)91

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 5 ust.1, 6 ust.1, 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Konrad Antoni Toczyński
(imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska

(tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony (a) dnia 14 czerwca 1961 r. w Radomsku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno – inżynierskiej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-ICW-W-76 WDA zam. 218-IC1 50.000 plm, 71g

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. UAN IV 7342/ 30/ 91

Wywateł (ka) **Joanna Klotylda BUS**

(imie i nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

- 1) sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- 2) sporządzania projektów instalacji sanitarnych - obejmującej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłone i wentylacyjne - klimatyzacyjne,
- 3) w budownictwie jednorodzinny i zagrodowy oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.



Z p. WOJEWODY

mgr inż. *[Signature]*
DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

(podpis i pieczęć)

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Piotrkowie Tryb.

Piotrków Tryb., dnia 24.I. 1992 r.

si-

(pieczęć)

Nr GP.IV.7342(3)92

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 4 ust.2,7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a,b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
zm.1991 r. nr.69 poz.299
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Joanna Klotylda BUS
(imię i nazwisko)
magister inżynier inżynierii Środowiska
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 3 czerwca 1962 r. w Żytanie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 19087-KW-W-76 WDA zam. 218-Kl 58.000 plm. 71g

Za zgodność
oryginału

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upk. bud. UAN IV 7342/30/91

Ga

ywateľ (ka) Konrad Antoni Toczyński Jest upoważniony (a) do:
(imię i nazwisko)

- 1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze oraz instalacji sanitarnych - obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i klimatyzacyjne - wentylacyjne,
- 2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych oraz projektów instalacji sanitarnych.



ni. p.

Z upoważnienia Wiceprezesa
DYREKTORA WIELKOPOLSKIEJ

inż. Andrzej Działek

(podpis i pieczęć)

**ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

*utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*

Łódź, 19 grudnia 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 1166

Pani Joanna PLUTA

zamieszkała: 97-500 Radomsko
ul. Chłodna 9 b

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/1166/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**Za zgodność
z oryginałem**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
Grzegorz Cieśliński
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

Konrad Toczyński
mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi
sieci i instalacji

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź. 18 grudnia 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 1854

Pan Konrad TOCZYŃSKI
zamieszkały: 97-500 Radomsko
ul. Wodna 35

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/1854/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. UAN IV 7342/80/91
91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

[illegible]

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. poz. 1163, oraz z 9 sierpnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1994 r. Nr 3, poz. 38), po zstaleniu na podstawie złożonych dokumentów, że uzyskania uprawnień budowlanych oraz po złożeniu w dniach 07. i 10.05.2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Panu Robertowi Piotrowi Koseli
mgr inż. inżynierii środowiska
ur. 19 października 1971 r. w Białobornach

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

W zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodoociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji służy powołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody, w terminie szesnastu dni od dnia jej doręczenia.

Circa 1914

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

97-500 Page 8 of 8

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 0.3 billion in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.1 billion, from 2.7 billion in 1990 to 3.8 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 0.3 billion in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.1 billion, from 2.7 billion in 1990 to 3.8 billion in 2010.

Za zgodność

Myrica pygmaea

100-443887-100

10a

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Św. Antoniego 41

Łódź, 21 grudnia 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 2063

Pan Robert KOSELA

zamieszkały: 97-500 Radomsko

ul. Pana Tadeusza 20

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/2063/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Andrzej Turek
Wydział do projektowania,
wykonania robót i
instalacji
ul. Wandy 73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

Ujazd, dn. 213-04-17

WOJT GMINY

Nasz znak: 70202.1.14.2013

Pan/Pani :

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-200 Ujazd

W związku z wnioskiem z dnia 2013-04-17 wyrażam zgodę na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej, świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości **Niewiadów nr ew. działki 1/40** wg załącznika graficznego po spełnieniu następujących warunków:

1. **Wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym przyłącza wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. (Art.30 ust.3 Ustawy Prawo Budowlane).**

Przyłącze należy zaprojektować:

- Do gminnej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm usytuowanej w działce nr ew. 1/40. Przyłącze należy wykonać przewodem PE o średnicy 40 mm poprzez zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem. Do pomiaru ilości zużytej wody należy zastosować wodomierz skrzydełkowy o średnicy przepływu D=20 mm do zimnej wody usytuowany na przedmiotowej działce w budynku lub studzience wodomierzowej w miejscu zabezpieczonym przed zamarzaniem. Za wodomierzem patrząc od strony przyłącza należy przewidzieć zawór przeciwskażeniowy oraz zawory odcinające po obu stronach wodomierza.
- Projekt uzgodnić w ZUD oraz Urzędzie Gminy w Ujeździe.

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek urządzeń czerpalnych przed wodomierzem.

Zabrania się łączenia w jakikolwiek sposób gminnej sieci wodociągowej z instalacją zasilaną z własnego ujęcia wody, jeżeli takie występuje.

2. **Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy:**

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. UAN IV 7342/30/91

- Zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Niewiadowie o terminie włączenia do sieci z wyprzedzeniem 7 dni
- 3. **Włączenie wybudowanego przyłącza do sieci można wykonać pod nadzorem pracowników ZGKiM w Niewiadowie po uiszczeniu opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę określonej w taryfie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Ujazd. Teren inwestycji w trakcie wykonywania robót należy oznakować, aby nie powodować zagrożenia dla osób trzecich. Przed zasypianiem przyłącza należy uzyskać akceptację poprawności wykonania robót przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie. Po wykonaniu przyłącza należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej i 2 egz. dokumentacji inwentaryzacji przedłożyć w ZGKiM przed podpisaniem umowy na dostawę wody.**
- 4. **Po wykonaniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu istniejącego.**
- 5. Podpisać Umowę na dostawę wody z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie nr tel. 719-31-50 lub 51
- 6. Powyższe prace należy wykonać na własny koszt.
- 7. Za wszelkie szkody powstałe przy realizacji inwestycji odpowiada inwestor.
- 8. *Ważność warunków ustala się na okres 1 roku od daty wydania*

WÓJT GMINY

mgr inż. Marcin Grzelczak

Otrzymują:

- a/a
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Sprawę prowadzi Ryszard Kobiela
tel 044 719 21 23 w 29

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Konrad Toczyński
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
Upr. bud. IAN 111730/2/30/91

