



UWAGA:

1. PRZEPUSTY_INSTALLACYJNE_PRZECHODZĄCE_PRZEZ_ŚCIANY_I_STROP_KOTŁOWNI WYPEŁNIĆ_MASĄ_"HILTI"_ZAPEWNIĄC_ODPORNOŚĆ_EI_60.
2. NA_ŚCIANACH_KOTŁOWNI_UMIEŚCIĆ_ZNAKI_"ZAKAZ_UŻYWANIA_OGNI".

PRO-KAT mgr inż. Konrad Toczyński 97-500 Radomsko ul. Wodna 35 konradtoczynski@pro.onet.pl tel. kom. 602 57 88 24	
TEMAT: ŚWIETLICA WIEJSKA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ Instalacja c.o., wod - kan, c.w.u.	
INWESTOR: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd	
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 1/40, 4, NIEWIADÓW (OSADA), OBRĘB PGR NIEWIADÓW-MĄCZNIK	
PROJEKTANT: mgr inż. Konrad Toczyński, upr. nr UAN.IV.7342/30/91	
TYTUŁ RYS.: Kotłownia - dyspozycja budowlana	
kwiecień 2013 r.	SKALA: 1:50
NR. RYS.:	8