projektowana
sieć cieplna z przyłączami

projektowana
sieć cieplna z przyłączami

projektowana
sieć cieplna z przyłączami

projektowana
sieć cieplna z przyłączami

projektowana
sieć cieplna z przyłączami

projektowana
sieć cieplna z przyłączami

KOTŁOWNIA

blok nr 1 Qco = 68,0 kW
blok nr 2 Qco = 38,0 kW
blok nr 5 Qco = 18,0 kW
blok nr 5 Qco = 72,0 kW
blok nr 7 Qco = 18,0 kW
blok nr 8 Qco = 60,0 kW
blok nr 9 Qco = 40,0 kW
blok nr 10 Qco = 40,0 kW
blok nr 11 Qco = 37,0 kW
blok nr 12 Qco = 37,0 kW
blok nr 13 Qco = 75,0 kW
blok nr 14 Qco = 36,0 kW
blok nr 15 Qco = 38,0 kW
blok nr 16 Qco = 144,0 kW
blok nr 17 Qco = 144,0 kW
blok nr 21 Qco = 55,0 kW
blok nr 22 Qco = 68,0 kW
blok nr 23 Qco = 84,0 kW
blok nr 24 Qco = 75,0 kW
blok nr 25 Qco = 75,0 kW
blok nr 26 Qco = 37,0 kW
hydrofornia Qco = 40,0 kW
szkoła Qco = 241,0 kW

OZNACZENIA

- 18 - numer punktu charakterystycznego
- z101 - numer załamania trasy
- 2xROPE D300/3,5 - 2 szt. rur ochronnych PE o średnicach 300 mm i długościach 3,5 m montowane na rurach preizolowanych przy skrzyżowaniu z gazociągiem (rury preizolowane pod gazociągiem)
- ROAR-110/3,0 - rury ochronne AROTA o średnicy 110 mm i długości 3,0 m montowane na kablach przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, telefonicznymi i TV
- ZO - zawory kulowe preizolowane - odwadniające
- ZD - zawory kulowe preizolowane - odpowietrzające
- ZKO - zawory kulowe preizolowane - odcinające, z jednym zaworem odwadniającym
- ZKD - zawory kulowe preizolowane - odcinające, z jednym zaworem odpowietrzającym

UWAGI:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I ZBLIŻENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE - POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA(INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJĄC PRZY TYM SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC UPRZEDNIO PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.

2. SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZĘDNYCH GAZOCIĄGÓW.
SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z GAZOCIAGIEM NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.

3. JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIĄ SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNĄ PRZEBUDOWĘ UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.

osiedle_niewiadów

Projektant:	mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/92 UAN.IV. 7342/45/91	Inwestor:	Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd
		Projekt:	Osiedlowa sieć cieplna preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów
		Tytuł rys.:	PLAN
		Podz.: 1 : 500	Data: sierpień 2010 r. Nr rys.: SC - 01