



UWAGI:

- W WIEJSZACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANE SIECI I PRZYLĄCZY Z INNYMI URZĄDZENIAM PODZIEMIANYMI I ZUBIENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PRZEWODZIĆ REZCINIE – POD NADZOREM WŁAŚCIELCA, UZBROJENIA I ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU). ZACHOWUJĄC PRZY TYM WŁAŚCICIEL NADZORU OSTRÓŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC PRZEDPISY KONTROLNE I NIE SZCZEGÓŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE PRAC, PRZEDSTAWICIEL INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) Z MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
- SZCZEGÓŁNIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEPKÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIEGAMI - Z UWAGI NA BRAKU NA MAPIE RZEDNYCH GAZOCIEGÓW.
- PRZY WYKONANIU PRAC SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYLĄCZY Z GAZOCIEGAMI NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.
- JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYLĄCZY WYSTĄPIA SKRZYŻOWANIA LUB ZUBIENIA NIE ZANACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNĄ PRZEBUDOWĘ UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) Z MAPIE, PRZEDSTAWITELIEM.

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82 UAN-IV. 7342/4591	Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd	Opis: Ujazd, 10220/44/82	Przebieg: Ujazd, 7342/4591	Opis: Osiedlowa sieć ciepłota z przystawkami w technologii przeizolowanej w miejscowości Osiedle Nowawios	Uzasadnienie: PROFIL SIECI 4-przewodowej - od kotłowni do p-ktu nr 19
Podpis: 1 / 100 / 1 : 200	Data: sierpień 2010 r.	Wzrost: SC - 20W			