

OZNACZENIA

- 18** - numer punktu charakterystycznego  
z101 - numer załamania trasy
- - zawory kulowe preizolowane - odwadniające  
ZO -  
—○— - zawory kulowe preizolowane - odpowietrzające  
ZD -  
—○— - zawory kulowe preizolowane - odcinające,  
ZKO - z jednym zaworem odwadniającym  
—○— - zawory kulowe preizolowane - odcinające,  
ZKD - z jednym zaworem odpowietrzającym
- 2dn50 - średnica sieci preizolowanej i przyłączy 4-przewodowych:  
dn50 - centralnego ogrzewania  
dn25 - ciepłej wody użytkowej  
cyrkulacji
- 2xK-100/90 - kolana preizolowane  
A=1,0/1,4m-za (symbol katalogowy/długości ramion na zasilaniu i powrocie)  
A=1,0/1,0m-po
- 2dn65 - przyłącze wewnętrzne c.o. (średnica/długość trasy)  
10,2mb  
6,7  
7,0
- długości rur preizolowanych w mb zawarte między zespołami złączy
- UWAGA: PODANE NA SCHEMATACH DŁUGOŚCI RUR PREIZOLOWANYCH INNE NIŻ KATALOGOWE (6,0 MB LUB 12,0 MB) SA DŁUGOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PODCZAS MONTAŻU.

- UWAGI:
1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I ZBLIŻENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIC REZNIE - POD NADZOREM WŁAŚCIELA - UZBROJAJĄC PRZY TYM SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC UPRIEDZIO PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
  2. SZCZEGÓLNE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZĘDNYCH GAZOCIĄGÓW.
  3. JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIĄ SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNA PRZEBUDOWE UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKNTANTEM.

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-1022044/82 UAN.IV.7342/4591	Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd
Projekt: Osiedlowa sieć ciepłota preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów	
Tytuł op.: SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI I PRZYŁĄCZY 4-PRZEWODOWYCH	
Podz.: 1 : 500	Data: sierpień 2010 r.
Nr. os.: SC - 04w	

