



UWAGI:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I ZBLIŻENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE - POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJĄC PRZY TYM SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC UPRZEDNIO PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
2. SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZĘDNYCH GAZOCIĄGÓW. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z GAZOCIĄGIEM NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.
3. JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIĄ SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNĄ PRZEBUDOWĘ UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWIELEMI INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.

NIEWIADÓW -profil od 2

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82 UAN.IV. 7342/45/91	Investor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd
	Projekt: Osiedlowa sieć ciepła preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów
	Tytuł rys.: PROFIL PRZYŁĄCZY 2 - przewodowych - do bloków nr 16 i nr 17
Podz.: 1 : 100 / 1 : 200	Data: sierpień 2010 r. Nr rys.: SC - 19w