



UWAGI:

2. W WIEJSZACH SKRZYŻOWAN PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z INNYMI URZĄDZENIAMI, PODZIEMIAMI I ZBIŁNIACH DO NICH PORÓZY ZIEMNE NALEŻY PRZEWODZIC RĘCZNE - POD NADZOREM WŁAŚCIELA UZBROJENIA ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJĄCY PRZY TYM OSTRÓŻNOŚĆ I OSTRZEGANIE ORAZ WYKONUJĄCY UPRZEDNIO PRZEPROJEKTOWANE W ZAKRESIE SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
3. SZCZEGÓŁOWIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU ZŁĄCZENIA SIĘ ZŁĄCZĄCYCH Z GAZOCIOCIAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZĘDNYCH ZŁĄCZĄCÓW.
4. W WIEJSZACH SKRZYŻOWAN PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z GAZOCIOCIAMI NALEŻY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH, JĘŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIA SKRZYŻOWANIA LUB ZŁĄCZENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNIE PRZEBUDOWAĆ UZBROJENIA WYKONAC W ZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWIECIEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82 UAN/IV. 7342/45/91	Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuski nr 6, 97-225 Ujazd	Projekt: Osiedlowa sieć ciepłota z przylączami w technologii przelozowanej w miejscowosci Osiedla Niewiadów	Wydatki: <i>PROFIL SIECI 2 - przewodowej - od p-ktu nr 2 do p-ktu nr 14</i>
Podz. 1 : 100 / 1 : 200		Data:	Wzrost:
Podz. 1 : 100 / 1 : 200		Data:	Wzrost: