



UWAGI:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I ZBLIŻENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE - POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA ORAZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJĄC PRZY TYM SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ WYKONUJĄC UPRZEDNIO PRZEKOPY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
2. SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST WYKONANIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGAMI - Z UWAGI NA BRAKU NA MAPIE RZĘDNYCH GAZOCIĄGÓW. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY Z GAZOCIĄGIEM NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.
3. JEŻELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYŁĄCZY WYSTĄPIĄ SKRZYŻOWANIA LUB ZBLIŻENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE I PROFILU NALEŻY EWENTUALNĄ PRZEBUDOWĘ UZBROJENIA WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM, PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.

NIEMIADÓW-profil

Projektant: Wiesław Chojnacki
upr. nr UAN-IV-10220/44/82
UAN.IV. 7342/45/91

Podpis: Piotr Michalak
Sprawdzający: upr. nr GP. IV. 7342/62/92

Podpis:

Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd

Projekt: Osiedlowa sieć ciepła preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niemiadów ZMIANA TRASY - na działkach nr 151/1, 152/12, 152/13, 152/16

Tytuł rys.: PROFIL SIECI 2 - przewodowej - od p-ktu nr 2 do p-ktu nr 14

Podz.: 1 : 100 / 1 : 200 Data: kwiecień 2011 r. Nr rys.: SC - 10wz