



#### OZNACZENIA:

w90 - istniejące przyłącze wody DN 90mm  
 T80 - trójnik żeliwny kotnierzowy DN 80x80x80  
 ZK80 - złączka kielichowa - kotnierzowa DN90/DN80 np. HAWLE  
 Z80 - zasuwa żeliwna kotnierzowa DN80  
 FF80/1000 - króciec żeliwny dwukotnierzowy DN80/1000mm  
 N80 - kolano żeliwne stopowe kotnierzowe  
 HP80 - hydrant p.poż. DN80 (nadziemny)

Nazwa obiektu	Instalacje sanitarne na potrzeby rozbudowy targowiska gminnego		
Przedmiot opracowania	Schemat montażu hydrantu ppoż.		
Miejscowość	Ujazd, dz. nr ewid. 596/6, obr. Ujazd gm. Ujazd		
Skala	-	Data opracow.	VI 2013
Nr rysunku	S10	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynieryjna		
	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		