

Gmina Ujazd  
Plac Kościuszki 6  
97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.3.2016/5

Ujazd dnia: 2016-07-06

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy Część Druga",**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający posiada decyzję pozwalającą na usunięcie drzew w czasie przeznaczonym na niniejszą inwestycję, który pokrywa się z okresem ochronnym ze względu na okres lęgowy ptaków.
2. Prosimy o podanie miejsca odwozów drewna pozyskanego z wycinki drzew.
3. Czy należy wykonać skropienie nawierzchni emulsją również prze ułożeniem warstwy ścieralnej? W przedmiarze nie ma takiej pozycji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

### Odp. 1

Zamawiający posiada Decyzję nr RB.6131.52.2016.U.Z z dnia 14.09.2015r i RPG.6131.52.2.2016.R.C z dnia 27.06.2016r zezwalające na usunięcie drzew w terminie do 31.12.2016r.

### Odp. 2

Pozyskane drzewo z wycinki drzew należy odwieźć na działkę o nr ewid 424/1 położoną w Ujeździe przy ul. Parkowej, stanowiącą własność Gminy Ujazd.

### Odp. 3

Zamawiający informuje, że wszystkie warstwy bitumiczne powinny być wykonane na podłożu skropionym w celu osiągnięcia połączeń międzywarstwowych.

W/w odpowiedzi nie stanowią zmiany treści **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego [www.ujazd.bip.cc](http://www.ujazd.bip.cc)

  
*Małgorzata Kubica*



Zamawiający:  
  
*mgr inż. Artur Pawlak*