

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.3.2016/3

Ujazd dnia: 2016-07-05

STRABARG Budownictwo Infrastruktury
90-530 Łódź
ul. Wólczańska 178

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy Cześć Druga",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii: dotyczy SST D-04.04.04 Podbudowa z tłuczni kamiennego. Normy na które powołuje się w/w SST (PN-S-96023, PN-B-11112) zostały wycofane. Prosimy o powołanie się na aktualne normy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Podbudowę z tłuczni kamiennego należy wykonać zgodnie z Normą PN-s-06102:1997/podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.

W/w odpowiedzi nie stanowią zmiany treści **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający:

.....
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Paweł Łasota