


LEGENDA:

- ZASILANIE
— POWRÓT
— WODA ZIMNA

UWAGI:

- ZABEZPIECZENIE KOTŁA I OBIEGU KOTŁOWEGO WG PN-91/B-02413
- ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKA PŁYTOWEGO I INSTALACJI C.O. WG PN-91/B-02414
- RUROCIĄGI OBIEGU KOTŁOWEGO I ZABEZPIECZENIA KOTŁA WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH ZE SZWEM PRZEWODOWYCH

NR	OPIS ELEMENTU	SZT.
1	Kocioł z podajnikiem na pelet 25kW	1
2	Zawór kulowy DN25	6
3	Zawór kulowy DN15	6
4	Zawór zwrotny DN25	2
5	Manometr	5
6	Pompa obiegu kotłowego	1
7	Płytowy wymiennik ciepła	1
8	Odpowietrznik ręczny	2
9	Termometr	1
10	Zawór trójdrogowy z siłownikiem	1
11	Filtr siatkowy DN25	2
12	Zawór bezpieczeństwa 3 bary, DN1/2"	1
13	Membranowe naczynie bezpieczeństwa c.o. 18NG	1
14	Przelewowe naczynie bezpieczeństwa 20l.	1
15	Odpowietrznik automatyczny	1
16	Złącze samoodcinające	1
17	Pompa obiegu c.o.	1
18	Wąż elastyczny w oplocie stalowym	1
19	Zawór spustowy DN15	2
20	Regulator pogodowy	1
21	Termostat przylgowy	1

 KUBI	Firma KUBI 97-200 Tomaszów Maz.		mgr inż. Krzysztof Bąbol ul. Ks. Popieluski 65
	BRANŻA: SANITARNA		
NAZWA INWESTYCJI	Budynek użyteczności publicznej- ŚWIETLICA WIEJSKA		
ADRES INWESTYCJI	Stasiolas, gm.Ujazd, działka nr ewid. 173		
INWESTOR	Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, Plac Kościuski 6		
projektant:		sprawdzający:	
mgr inż. MARCIN WIELGOSZ nr upr. bud.LOD/1249/POOS/09		mgr inż. PAWEŁ GROBEREK nr upr. bud.LOD/1394/POOS/10	
mgr inż. JOANNA DOBROWOLSKA			
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI			NR. RYS KOT-200
DATA: MAJ 2015r.		SKALA: - -	