

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.14.2018/3

Ujazd dnia: 2018-07-26

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-23 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

#### **Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd,**

Treść pytań jest następująca :

#### **Pytanie nr 1**

Mam pytanie odnośnie przedmiaru na ulicę Łąkową – pozycje 4, 5 oraz 6, 7 mają podobny układ cyfr i nie wiem czy nie powinny być czasem takie same?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza prawidłowość zapisów zamieszczonego przedmiaru.

#### **Pytanie nr 2**

STWIORB D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA wg PN-EN jest oparta na wycofanych i zastąpionych Wymaganiach Technicznych WT—1 i WT-2 wyd. 2008. Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy ścieralnej należy stosować te same Wymagania Techniczne – WT-1 i WT-2 wyd. 2014, które przywołano w D – 05.03.05b – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że do wykonania w-wy ścieralnej należy stosować wytyczne WT-1 i WT-2 z 2014 roku

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału do wykonania poboczy (projekt przewiduje destruktu betonowy lub bitumiczny, a STWIORB D – 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM przewiduje zastosowanie kruszywa łamanego frakcji 0/25 mm)

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że pobocza należy wykonać z destruktu bitumicznego lub betonowego. Specyfikację dla kruszywa łamanego należy traktować jako analogię do destruktu.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia,

zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową oraz wszystkie niezbędne warunki i uzgodnienia (dotyczy organizacji ruchu w ciągu drogi woj. nr 716). Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zaświadczenie Starosty Tomaszowskiego znak: WAB.6743.254.2018 z dnia 13.03.2018r. dotyczące braku sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych.

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił **przedłużyć termin składania ofert**. Nowe terminy są następujące:


Termin składania ofert: 03.08.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.08.2018r. godz. 10:30

**Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.ujazd.bip.cc](http://www.ujazd.bip.cc).

Zamawiający

  
**WÓJTA GMINY**  
mgr inż. Artur Pawlak