

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu
w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi:

1. **Czy adaptowane budynki sportu i obsługi kąpieliska mają być całoroczne.**

Odpowiedź nr 1 :

Zgodnie z informacją zawartą PFU budynki będą funkcjonowały całorocznie.

2. **Jaki rodzaj ogrzewania budynków należy przyjąć do wyceny /kotłownia, ciepło miejskie, elektryczne /fotowoltaika – jaka moc/.**

Odpowiedź nr 2 :

Patrz pkt. 2.8 i 2.13 PFU

Zgodnie z PFU jako źródła ciepła należy wykonać źródła konwencjonalne oraz źródła odnawialne. Jako źródło konwencjonalne należy wykonać nową kotłownię gazową. Do zasilania kotłowni należy przyjąć gaz z sieci gazowej. Szczegółowe warunki przyłączenia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać od Gestora sieci.

Zgodnie z postanowieniami PFU należy zaprojektować i wykonać budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczoną na elewacjach i dachu budynków. W ramach projektu zainstalowanych zostanie około 40 szt. modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przedstawić w projekcie budowlany będący przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny w wymaganiami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.

3. **Jakie parametry mają tężnie /sposób zasilania w medium, parametry medium, sposób sterowania/**

Odpowiedź nr 3 :

Należy zaprojektować i wykonać tężnie zgodnie z PFU, gdzie przewidziano budowę dwóch tężni solankowych o wymiarach rzutu 10x 3,5 i wysokości 3,5 m wraz z instalacjami i wyposażeniem niezbędnym do ich funkcjonowania i instalacji w szczelnych wannach dla potrzeb zamkniętego obiegu solanki.

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przedstawić w projekcie budowlany będący przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny w wymaganiami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej

4. **Czy zjeżdżalnia oznaczona literą "Ł" na PZT wchodzi w zakres wyceny**

Odpowiedź nr 4 :

Zjeżdżalnie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z postanowieniami PFU oraz wszystkimi dokumentami składających się na opis przedmiotu zamówienia w tym projekcie zagospodarowania terenu, zamieszczonymi na str. internetowej zamawiającego.

Zgodnie z zapisami PFU przewiduje się trzy zjeżdżalnie na obiekcie - mała typu Słoń w brodziku dla dzieci oraz w basenie rekreacyjnym zestaw dwóch zjeżdżalni: Trójtorowa rodzinna o dł. około 12m oraz rurowa typu „snake” o dł. 60m z hamownia w basenie w formie sofy.

5. **Program Funkcjonalno Użytkowy przewiduje zastosowanie uzdatnianie wody w basenach w oparciu o naturalne procesy biologiczne zgodnie z normą FLL 2011. Czy, dla poprawy jakości wody basenowej**

Odpowiedź nr 5 :

Zmawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako wspomaganie systemu uzdatniania, filtrację mechaniczną. Proces uzdatniania wody należy zaprojektować i wykonać zgodnie z SIWZ oraz załącznikach do niej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian SIWZ załącznik r 8 Programie Funkcjonalno –użytkowym:

pkt 1.4 **Dokumenty formalno –prawne** str. 25

tiret 3 „Polskie Normy i Normatywy” zastępuje się treścią „Obowiązujące Normy i Normatywy„

Rozdz. 3 **Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego**

Zamawiający w uwadze str. 76 dopisuje, zdanie drugie. **W przypadku wyszczególnienia w wykazie nazw norm dodaje się „lub równoważne”**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na str. internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający:
WÓJT GMINY
mgr inż. Artur Pawlak