

Ujazd, dnia 20.07.2010 roku

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu nr 3410/7/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/7/2010. w trybie przetargu nieograniczonego

na 1) Budowę 52 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd - etap II. Budowa dofinansowana jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Budowę 11 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd- etap III. Budowa dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Ujazd, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na: 1) Budowa 52 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd - etap II. Budowa dofinansowana jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Budowę 11 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ujazd- etap III. Budowa dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla;

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

-zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi.

Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wyroby budowlane; materiały i urządzenia użyte przy realizacji inwestycji objętej

zamówieniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania jakościowe wynikające z Polskich Norm /PN/ /EN-PN/, przepisów branżowych i instrukcji, posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności jak również winny posiadać w/w oznakowania.

Nie wymienienie tytułu jakiegokolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim w tym zakresie. W/w dokumenty należy traktować jako integralną część opisującą przedmiot zamówienia łącznie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymaganiem zawartym w SIWZ.

Przepis art. 30 Pzp. obliuguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przy odbiorach robót będzie żądał od Wykonawcy potwierdzenia jakości wbudowanych materiałów zgodnie z w/w wymaganiami przepisów prawa oraz zapisami dokumentacji SIWZ w odniesieniu do wszystkich użytych materiałów. Dotyczy to również stosownych oświadczeń.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wójt Gminy Ujazd
(-) mgr inż. Włodzimierz Goździk
(podpis kierownika Zamawiającego)