

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI. 3410/10/2010/3

Ujazd dnia: 2010-10-06

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd w 2010 roku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Jaką ilość opraw oświetlenia ulicznego należy przyjąć w kosztorysie ofertowym dla zadania nr 3 „Przebudowa Oświetlenia w Miejscowości Buków cz. I”

W Projekcie budowlanym wrysowanych jest 7 opraw, natomiast w przedmiarze w poz. 4 wpisana jest ilość 17.

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W kosztorysie ofertowym dla zadania nr 3 w części dotyczącej Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków cz. I należy przyjąć ilość **7 szt** opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem budowlanym, ponieważ w przedmiarze projektant błędnie wpisał ilość 17 szt

W związku z wyznaczeniem terminu składania ofert na dzień **08.10.2010** roku niniejsza prośba została złożona w terminie przewidzianym wymienioną ustawą.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający